臺南觀光地區民宿消防安全自主檢查表(民宿負責人每月檢查)

民宿民稱: 檢查日期: 年 月 日

| | 佰氏梅・ | | | 被 鱼 日 期 · | 平 月 日 |
|----------|--------------|-----------------------------|----|------------------|-------|
| 類別 | 項目 | 檢查標準 | 結果 | 異常說明 | 異常處理 |
| 滅火設備 | | 1. 放置於固定且便於取用之明顯場所。 | | | |
| | | 2. 安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 | | | |
| | | 3. 噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 | | | |
| | | 4. 壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 | | | |
| | | 5. 無其他影響滅火器使用之情形(如放置雜物)。 | | | |
| 警報設備 | 住宅用 火災警報器 | 1. 住宅用火災警報器正常可運作。 | | | |
| <u> </u> | 逃生避難圖 | 1. 各客房是否均放置逃生避難圖 | | | |
| | 標示 | 1. 出口及避難方向指示燈外觀無破損,且指示燈亮。 | | | |
| | 設備 | 2. 指示燈及指標標示明顯,無阻擋物。 | | | |
| | 避難器具 | 1. 避難器具之標識,無脫落、污損等影響辨識之情形。 | | | |
| 避難 | | 2. 避難器具及其零件,無明顯變形、無脫落等影響使用之 | | | |
| 逃 | | 情形。 | | | |
| 生 | | 3. 避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 | | | |
| | | 4. 下降空間暢通無妨礙下降之情形 (如設置遮雨棚)。 | | | |
| | 緊急照明燈 | 1. 數量無短缺(依消防安全配置圖),且外觀無破損。 | | | |
| | | 2. 每月定期放電半小時並檢測照明功能正常。 | | | |
| | | 3. 平時維持在 ON 狀態,並插上電源。 | | | |
| | 安全門樓梯 | 1. 安全門出入口通暢無堆積物。 | | | |
| 防 | | 2. 安全門應保持常關狀態,且開門器功能正常。 | | | |
| 火區劃 | | 1. 通道無堆置物且採光照明良好。 | | | |
| | | 2. 通道及樓梯間地板無破損、積水,並保持乾淨。 | | | |
| | | 1. 防火門下方或軌道無灰塵、果皮、紙屑等雜物。 | | | |
| | | 2. 防火門能以手動方式啟動關上。 | | | |
| | | 1. 常用設備已使用固定電源,且未使用電源延長線。 | | | |
| | | 2. 電氣設施周圍不可放置易燃物且保持乾燥,並應定期清 | | | |
| | | 理設備上灰塵等。 | | | |
| 用電安全 | | 3. 插座及開關外觀無破損、鬆脫、接觸不良或積垢。 | | | |
| | | 4. 同一電線或插頭不可使用多種電器。 | | | |
| | | 5. 臨時用電所使用之延長線,應有附開關指示燈及過載保 | | | |
| | | 護裝置,並具商檢局檢驗合格。 | | | |
| 防災教育 | | 1. 你記得離你最近放置滅火器的2個地方嗎? | | | |
| | | 2. 能夠使用滅火器嗎? | | | |
| | | 3. 火災時,記得通報何處,通報電話號碼呢? | | | |
| | | 4. 緊急出口的位置及樓梯的名稱,記得嗎? | | | |
| | | 5. 避難器具的設置位置記得嗎? | | | |
| | | 6. 絕對不能放置物品的場所,記得嗎? | | | |
| | | 7. 使該場所出入人員於短時間內熟悉該環境之避難路 | | | |
| | | 線,於住客入住時說明滅火器及逃生動線。 | | | |
| | 其他 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | I . | | | |

檢查結果:正常"V",異常須送修或改善"x",無此項目"-"

| 民宿負責人(簽名): | 檢查者(簽名): |
|------------|---------------|
| | M 三月 (M 12) |